

LA PROTECTION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE

LE CIRCUIT EAU FROIDE

Ensembles de protection

- A - Clapet de non retour de type EA
- B - Disconnecteur (type BA) à zone de pression réduite contrôlable avec filtre à tamis
- C - Groupe de sécurité
- D - Soupape anti-vide en ligne de type HD
- E - Disconnecteur d'extrémité de type HA
- F - Disconnecteur (type CA) à zones de pression différentes non contrôlables
- G - Soupape anti-vide d'équerre de type DA

Appareils complémentaires

- H - Réducteur de pression
- I - Raccords Isolants diélectriques
- J - Mitigeur thermostatique avec clapets incorporés
- K - Anti-bélier pneumatique

